

ПАСПОРТ № _____

Наименование изделия: Радиаторные клапаны ручной регулировки Броен
Обозначение изделия: Радиаторные клапаны ручной регулировки Броен
Предприятие изготовитель: ООО «БРОЕН» 140480, Московская обл. Коломенский р-н, село Нижнее Хорошово, ул. Николая Птицина
Продавец: ООО «БРОЕН»

Область применения

Клапаны ручной регулировки применяются для настройки расхода теплоносителя через отопительный прибор. Устанавливаются на подающую линию системы отопления на вводе в отопительный прибор.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Давление условное P_y , МПа	1,0
Максимальная температура среды, °C	110

Резьбовое присоединение

Внутренняя, наружная трубная резьба	Но. по каталогу (обозначение)	Kv, м3/ч
Ручной вентиль запорный прямой R1/2" x Rp1/2" P_y 10	4992B4	1,6
Ручной вентиль запорный угловой R1/2" x Rp1/2" P_y 10	4982B4	1,05

Материал

Наименование детали	Материал
Корпус	Никелированная латунь
Регулирующая рукоятка	Пластмасса

Комплектность поставки

№	Наименование	Кол. (шт)	Обозначение	Примечания
	Ручной вентиль запорный			

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудования установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте или техническом описании.	
 АЯ45	Продукция сертифицирована в системе сертификации ГОСТ Р Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ30.Н18505



Техническое обслуживание.

1. Радиаторные клапаны ручной регулировки специального обслуживания не требуют.

Меры безопасности при установке и работе клапана.

1. К установке в трубопровод радиаторных клапанов ручной регулировки допускается только квалифицированный рабочий персонал.
2. Не допускается разборка клапана при наличии давления в системе.
3. Не рекомендуется использование клапанов на средах содержащих абразивные элементы.

Испытания

Завершающим этапом технологического процесса производства ручных клапанов является проверка клапана на герметичность. 100% клапанов подвергаются пневматическим испытаниям на утечки по штоку, плотность корпуса, а также герметичности отсечных элементов.

Отметки о продаже

Дата поставки:

Работник склада Ф.И. _____ (_____)

М.П.

