

Паспорт изделия. Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации.

Клапан обратный для канализации шаровой Ду 50-300 (2-12"), Ру 10/16.

Код серии ABRA-D-022-NBR. DIN 3202-F6

Обратный клапан для канализации и пр. шаровой Ду 50-300, Ру 10/16. Код серии **ABRA-D-022-NBR**.
Корпус - чугун. Шар - алюминиевый сплав с покрытием **NBR**.


Рабочие среды и применения:

Обратный клапан шаровой ABRA-D-022-NBR используется для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды.

Предназначается для канализационных, в том числе ливневых систем, трубопроводов, транспортирующих сточные воды, техническую горячую, холодную воду, другие жидкости.



Условное графическое изображение обратного клапана на чертежах и схемах




Условное графическое обозначение клапана обратного **прямодного** на чертежах и схемах, стрелка указывает направление потока.

Справочно: Условное графическое обозначение клапана обратного **углового** на чертежах и схемах, стрелка указывает направление потока.

* Клапаны обратные проходят двойной контроль качества - после гидроиспытаний дополнительно испытываются воздухом
* Малое гидравлическое сопротивление клапанов обратных обеспечивает великолепные гидравлические характеристики.

Чертеж габаритный обратного клапана для канализации шарового фланцевого ABRA-D-022-NBR (размеры в таблице ниже):



Габаритные размеры, рабочие давления и температуры, вес и Kv (таблица) обратного клапана для канализации и пр. шарового фланцевого ABRA-D-022-NBR. Размеры в мм.

Покрытие поверхности (окраска) порошковое эпоксидное электростатическое с предварительным нагревом и выдержкой до полной полимеризации

Ду / DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Ру / PN	10/16 бар (1,0/1,6 МПа)								
Диапазон рабочих температур, °C	-10/+80 °C (указана максимальная температура, рабочая - до 70°C)								
Код товара	ABRA-D-022-NBR 050	ABRA-D-022-NBR 065	ABRA-D-022-NBR 080	ABRA-D-022-NBR 100	ABRA-D-022-NBR 125	ABRA-D-022-NBR 150	ABRA-D-022-NBR 200	ABRA-D-022-NBR 250	ABRA-D-022-NBR 300
L - строительная длина DIN3202 -F6	200	240	260	300	350	400	500	600	700
~ h- строительная длина от оси трубы, мм	110	125	155	200	220	260	320	360	430
H - габаритная высота	193	218	255	310	345	403	490	563	660
DN- диаметр прохода	50	65	80	100	125	150	200	250	300
с- внешний диаметр присоединительного выступа	99	118	132	156	184	211	266	319	370
g — межосевое расстояние присоединительных отверстий	Ру 10	125	145	160	180	210	240	295	350
	Ру 16								410
X-N- присоединительные отверстия фланцев (количество и диаметр на каждом фланце)	Ру 10	4/Ø19		8/Ø19			8/Ø23	12/Ø23	12/Ø23
	Ру 16						12/Ø23	12/Ø27	12/Ø27
d-внешний диаметр присоединительного фланца	165	185	200	220	250	285	340	405	460
T-толщина фланца	19						20	22	24,5
Масса (вес) кг/шт.	10	13	17	27	36,5	54	103	195	241
Герметичное закрытие при перепаде давления	0,5-0,8 бар (5-8 м.в.ст.)								
Открытие при перепаде давления	Макс. 0,5 бар (5 м.в. ст.)								

Номер на чертеже	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	Чугун DIN GGG50
2	Шар	1	Алюминиевый сплав +NBR
3	Крышка корпуса	1	Чугун DIN GGG50
4	Прокладка крышки корпуса	1	NBR

Разрешенные и запрещенные положения в установке обратного клапана шарового фланцевого ABRA-D-022-NBR




Диаграмма Давление / Температура для клапана обратного ABRA-D-022-NBR




Диаграмма определяет рабочую область для клапанов обратных в координатах Давление (в барах приборного) / Температура (°C).

Таблица описания присоединительных размеров + подходящих стандартов присоединения обратного клапана шарового фланцевого ABRA-D-022-NBR. Все размеры в мм.

Тип присоединения:		Ответные фланцы согласно таблице ниже								
Строительная длина (расстояние между ответными фланцами)		Размер L на габаритном чертеже и в таблице								
Количество сквозных отверстий на каждом фланце (КСО)		Размер X-N на габаритном чертеже и в таблице								
Диаметр сквозных отверстий на фланце										
Требования к ответному крепежу		Ду50	Ду65	Ду80	Ду100	Ду125	Ду150	Ду200	Ду250	Ду300
Размер болта. ГОСТ 7798-70 и ГОСТ 10602-94	Ру 10	M16x65	M16x65	M16x65	M16x70	M16x70	M20x80	M20x75	M20x75	M20x80
	Ру 16							M20x80	M24x90	M24x90
Рекомендуемая длина шпильки	Ру 10	M16x80	M16x80	M16x90	M16x90	M16x90	M20x100	M20x100	M20x100	M20x100
	Ру 16							M20x100	M24x120	M24x120
Размер гайки (для каждой шпильки-две гайки)	Ру 10	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20	M20
	Ру 16								M24	M24
Стандартный размер (диаметр внешний/внутренний/толщина) и обозначение прокладки ответного фланца (ГОСТ 15180-86)	Ру 10	106/57/2 A-50-10	126/75/2 A-65-10	141/87/2 A-80-10	161/106/2 A-100-10	191/132/2 A-125-10	216/16/2 A-150-10	271/216/2 A-200-10	327/264/2 A-250-10	376/318/2 A-300-10
	Ру 16	A-50-16	A-65-16	A-80-16	A-100-16	A-125-16	A-150-16	A-200-16	A-250-16	382/318/2 A-300-16
Минимальный внутренний диаметр прокладки ответного фланца		57	75	87	106	132	161	216	264	318
Максимальный наружный диаметр прокладки ответного фланца	Ру 10	107	127	142	162	192	218	273	328	378
	Ру 16									384

Подходящие стандарты ответных фланцев и исключения:

Стандарт	Пояснения	Подходящие типы по этому стандарту	Ру или PN	Ду или DN
			ответных фланцев	
ГОСТ 12815-80	Описывает присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей (но не тип фланцев)	Исполнение 1, ряд 1 или ряд 2 для всех Ду (DN), кроме Ду80. <u>В Ду 80 следует брать фланец Ряд 1 по ГОСТ</u> , потому, что у него 8 отверстий, как и у нашего обратного клапана. Если попадется Ряд 2, то у него только 4 отверстия - функционально подходит, но неэстетично.	Ру 1,0/1,6 Мпа (10/16 кгс/см ²)	Такой же, как и Ду (DN) обратного клапана шарового фланцевого ABRA-D-022-NBR
ГОСТ 12820-80 - самые распространенные	Стальные плоские приварные фланцы			
ГОСТ 12821-80 - распространенные	Стальные приварные встык (=воротниковые) фланцы			
ГОСТ 12822-80 - можно встретить	Стальные свободные на приварном кольце фланцы			
ГОСТ 12819-80 - очень редко встречается	Литые стальные фланцы			
ГОСТ 12817-80 - очень редко встречается	Литые из серого чугуна фланцы			
ГОСТ 12818-80 - очень редко встречается	Литые из ковкого чугуна фланцы (максимум Ду 80)			
DIN 2501 (DIN 2633 для Ру16)/ EN 1092-1	Описывает присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей	Form A, Form B (B1 и B2) - описывает присоединительную поверхность (обычные "плоские" фланцы). Типе - любой, если форма (Form) = см. выше	PN 10 16	
DIN 2526 - устарел и заменен на EN 1092-1		Form A, B, C, D, E (обычные "плоские" фланцы)		
Старые DIN, с присоединительными поверхностями по DIN 2526 (существовавшие до введения EN 1092)	Описывают различные типы фланцев	Form A, B, C, D, E (обычные "плоские" фланцы)		

Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации клапана обратного для канализации шарового ABRA-D-022-NBR

1. Монтаж и эксплуатация изделия.

- К монтажу и эксплуатации изделия допускаются лица, изучившие настоящую документацию и прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.
- До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия.
- При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод изделия в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.

2. Условия монтажа.

- Не допускается использовать клапаны обратные на рабочие параметры, отличные от указанных в технической документации
- Перед началом эксплуатации трубопровод необходимо продуть для удаления окалины и грязи.
- Соосность трубопровода и расстояние между фланцами должны быть в пределах 3–5 мм от идеальных, чтобы в процессе монтажа на клапан не приходилась чрезмерная механическая нагрузка.
- Клапан устанавливается на трубопровод так, чтобы стрелка на его корпусе совпадала с направлением движения среды.
- Клапан может устанавливаться на вертикальном, наклонном и на горизонтальном участках трубопровода, согласно указаниям о разрешенных и запрещенных положениях в установке (см. выше).
- Требуется обеспечить достаточное пространство вокруг обратного клапана для будущих работ по техническому обслуживанию
- Перед монтажом необходимо тщательно очистить уплотнительные поверхности обратного клапана и присоединительных фланцев
- Затяжку крепежных болтов необходимо осуществлять равномерно
- После запуска системы убедитесь в отсутствии протечек в местах присоединения
- Не забудьте проверить на наличие утечек после нескольких часов работы

3. Условия эксплуатации.

- Клапаны обратные ABRA-D-022-NBR не требуют постоянного ухода
- Периодически осматривайте клапан на предмет протечки среды.
- Проверку клапана можно провести при замене трубопроводов

Внимание!

- Не прикасайтесь к работающему изделию в связи с тем, что возможен нагрев поверхностей.
- Перед началом технического обслуживания или демонтажом убедитесь, что изделие не находится под давлением и не имеет высокую температуру.
- Не удаляйте с изделия ярлык с маркировкой и серийным номером.
- Проверять обратные клапаны необходимо регулярно, особенно работающие не постоянно, на наличие утечек через уплотнения

4. Условия транспортировки и хранения.

- Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65 °С.
- Не допускается попадание посторонних предметов внутрь или падений изделия
- Проверку клапана можно провести при замене трубопроводов
- Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков
- При транспортировке корпус изделия должен быть защищен от повреждений.

5. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устанавливается 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.
- Все вопросы, связанные с гарантийными обязательствами обеспечивает предприятие-продавец

М.П. " _____ " _____ г.